

神建西第 5079 号
令和 4 年 10 月 21 日

竹の台地域委員会
委員長 森川 賢子 様

神戸市建設局西建設事務所
所長 尾園 克憲

竹の台地域委員会要望への回答について

平素は、神戸市の道路行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、令和 4 年 6 月 16 日付の「神戸市西区竹の台地区道路補修等への対処お願い」につきまして、以下の通り回答させていただきます。

【要望団体：竹の台 1 丁目自治会】

- 要望番号 : ③
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認しましたところ、段差が生じていたため確認時に補修をいたしました。

- 要望番号 : ④、⑤、⑥
要望内容 : 植栽
回答 : ④⑤⑥道路の通行に支障となっている枝を剪定いたします。

【要望団体：竹の台 3 丁目自治会】

- 要望番号 : ①、②、③
要望内容 : 道路補修
回答 : ①：現地確認しましたところ、段差が生じていたため確認時に補修をいたしました。
②：現地確認しましたところ、現時点では通行に支障が生じる状態ではございませんので、経過観察といたします。
③：現地確認しましたところ、舗装が傷んでいたため確認時に補修をいたしました。

- 要望番号 : ④、⑤
要望内容 : その他
回答 : ④：現地確認しましたところ、側溝が破損している箇所が見受けられ

ましたので、補修をいたします。

⑤：現地を確認しましたところ、現時点では補修が必要な状態に至っておりませんので、経過観察といたします。

- 要望番号 : ⑥、⑦
- 要望内容 : 道路補修
- 回答 : ⑥：現地確認しましたところ、ひび割れ幅が大きいいためひび割れ目地材を注入する補修をいたします。
⑦：現地確認しましたところ、ひび割れ幅が大きいいためひび割れ目地材を注入する補修をいたします。

- 要望番号 : ⑧
- 要望内容 : その他
- 回答 : 側溝が破損している箇所が見受けられましたので、補修をいたします。

- 要望番号 : ⑨
- 要望内容 : 道路補修
- 回答 : 現地確認しましたところ、ひび割れ幅が軽微なため経過観察といたします。

【要望団体：竹の台4丁目自治会】

- 要望番号 : ①
- 要望内容 : 植栽
- 回答 : 街路樹の伐採はできません。

- 要望番号 : ②
- 要望内容 : 道路補修
- 回答 : 現地確認しましたところ、盛り上がり、ひび割れが確認されたため、補修をいたします。

【要望団体：竹の台5丁目自治会】

- 要望番号 : ①、②、③、④、⑤
- 要望内容 : その他
- 回答 : ①：側溝の排水機能に問題がないため、補修はいたしません。
②：道路の安全性に支障が生じるため、補修をいたします。
③：現地確認しましたところ、段差が生じている箇所は補修をいたし

ますが、それ以外は経過観察といたします。

④⑤：現在のところ側溝の排水機能に問題がないため、経過観察といたします。

●要望番号 : ⑥
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認しましたところ、ひび割れ幅が大きいためひび割れ目地材を注入する補修をいたします。

●要望番号 : ⑦
要望内容 : その他
回答 : 現地を確認しましたところ、側溝の淵が大きく崩れていたため補修をいたします。

●要望番号 : ⑧、⑨
要望内容 : その他
回答 : ⑧⑨補修をいたします。

●要望番号 : ⑩
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認しましたところ、ひび割れ幅が大きいためひび割れ目地材を注入する補修をいたします。

【要望団体：パークスクエア西神中央管理組合】

●要望番号 : ①
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認しましたところ、インターロッキングブロックに段差が生じているため補修をいたします。

●要望番号 : ②
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認した際に補修いたしました。

【要望団体：青少年育成協議会竹の台支部】

●要望番号 : ①、②、③、④、⑤、⑥
要望内容 : 道路補修
回答 : 現地確認しましたところ、6丁目周辺の車道舗装が劣化し、横断歩道等にひび割れや段差が生じているとともに、歩道部においても根上

等により部分的に舗装が隆起しているのが確認できました。

予算の関係もあり、一度に全ての箇所への補修は困難ですが、劣化の酷い箇所から順次補修をおこなってまいります。

【要望団体：その他】

- 要望番号 : ①
- 要望内容 : 植栽
- 回答 : 枯枝を撤去いたします。

【要望団体：竹の台小学校安全対策委員会】

- 要望番号 : 1
- 要望内容 : 蜂の巣について
- 回答 : 昨年の秋にスズメバチの巣の駆除要望がありましたが、現地調査したところ、スズメバチの巣は無く、樹液を吸いに数匹のスズメバチが集まっているのを確認しました。スズメバチを駆除し忌避剤を散布して立ち入り禁止テープを張りましたが、巣はありません。

- 要望番号 : 2
- 要望内容 : 不審者の件（防犯カメラの設置）
- 回答 : 建設局では、防犯カメラの設置はしておりません。

- 要望番号 : 3
- 要望内容 : 竹の北公園について
- 回答 : ・利用方法含め、対策を検討します。
・公園西側歩道に土が流れ落ちている箇所がありますので、土留めの設置を検討します。

- 要望番号 : 4
- 要望内容 : 公園点検について
- 回答 : フェンスの点検につきましては、他の公園施設を含めて、神戸市で年4回点検しています。

- 要望番号 : 5
- 要望内容 : 見通しについて
- 回答 : ・竹之中公園：秋以降に高木の下枝を剪定し見通しを良くします。
・竹の台公園：秋以降に展望台周辺の園路にかかっている高木の下枝を剪定し、見通しを良くします。
・竹の南公園：サクラが植栽されていますので、冬季に高木の下枝を

剪定し、見通しを良くします。

- 要望番号 : 5
- 要望内容 : スピード抑制について
- 回答 : ・現地を確認したところ、グリーン舗装、注意喚起対策、防護柵など交通安全対策を行っておりますので、追加で安全対策は行いません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
- 要望番号 : 6
- 要望内容 : 赤道について
- 回答 : 街灯の増設予定はありません。

【経過観察とさせていただいたご要望に関して】

今後、パトロール等により道路の状況を確認いたしますが、状況が悪化していると感じましたら、お手数ですが道路公園 110 番 (078-771-7498) までご連絡ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。